



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26**

Отделение надзорной деятельности и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК(по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району)

**г. Изобильный ул. Промышленная, 116. тел. 8(86545) 2-77-13, факс 8(86545) 2-77-13
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99,
Южный региональный центр МЧС России 8(863) 240-66-10**

Предписание № 1357 1 1 114

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13» Изобильненского городского округа
Ставропольского края**

во исполнение распоряжения № 135 от «09» октября 2018 г. главного государственного инспектора ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) капитана вн. службы Адамян Е.В., с 10 часов 05 минут по 11 часов 50 минут 31 октября 2018 года была проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором Изобильненского городского округа и Труновского района по пожарному надзору – старший дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК(по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) старшим лейтенантом внутренней службы Герман В.В., Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» Изобильненского городского округа Ставропольского края, расположенного по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, ст. Каменнобродская ул. Ленина 31, ОГРН 1032600030363.

Совместно с И.О. Директора МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» ИГО СК Сокольниковой Натальей Александровной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) нормативного, правового акта РФ, и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности.	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителю организации организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима № 390 п. 24;	13.05.19	

2.	Запретить допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. (обеспечить обучение И.О. директора)	Правила противопожарного режима № 390 п. 3;	13.05.19	
3.	Руководителю организации организовать проверку внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима № 390 п. 55;	13.05.19	
4.	Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Обеспечить уровень звука информации от речевых оповещателей, которое должно соответствует нормам настоящего свода правил применительно к звуковым пожарным оповещателям.	СП 3.13130.2009 п. 4.6.	13.05.19	
5.	Запретить эксплуатацию светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	ППР № 390 п. 42 в.	10.12.18	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в феврале 2019 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Изобильненского городского округа и Труновского района Ставропольского края по пожарному надзору – старший дознаватель ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому городскому округ и Труновскому району) старший лейтенант вн. службы Герман В.В.

(подпись)

"31» октября 2018 г.



Предписание для исполнения получил (а):

[Handwritten signature]

И.О. Директора МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»

ИГОСК Сокольниковая Наталья Александровна

«31» октября 2018 г.

(подпись)

НИИ
СКО